



注：本图适用于75KW及以下功率。由于软起动器内部旁路继电器的输出常开触点KP-KPO的驱动能力有限，90KW及以上功率的软起动器需通过中间继电器来控制旁路接触器线圈。